



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند (سهامی عام)

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره RNP-0305330-MD
تحت عنوان خرید عایق پتویی (بلنکت)

چاپ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ روزنامه دنیای اقتصاد

* * مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی و اعلام آمادگی: روز سه شنبه مورخ

۱۴۰۳/۱۲/۲۸ و آخرین مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: روز دوشنبه مورخ

۱۴۰۴/۰۱/۲۵

ارسال CD ارزیابی کیفی الزامی می باشد.

PROCUREMENT@IKORC.IR

شماره فاکس: ۰۸۶-۳۴۱۶۶۰۱۳

۰۸۶-۳۳۴۹۱۵۰۷

اخذ تاییدیه ۰۸۶- ۳۳۴۹۲۸۳۰



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازنده (سهامی عام)
فرم ارزیابی کیفی تأمین کنندگان / سازندگان / تولید کننده کالا

مناقشه عمومی یک مرحله‌ای شماره: RNP-0305330-MD

تحت عنوان: خرید عایق پتویی (بلنکت)

A: توان مالی

ارزیابی بر اساس یکی از پارامترهای ذیل انجام می شود:

☐ متوسط مالیات سالانه	☐ اظهار نامه مالیاتی	☐ درآمد / فروش سالانه
☐ متوسط بیمه سالانه	☐ تأیید کتبی اعتبار بانکی	☐ دارائی های ثابت
☐ میزان توان مالی		☐ صورتهای مالی حسابرسی شده: دارد ☐ ندارد
میلیارد ریال		
☐ ۱۰۰ ☐ ۹۰ ☐ ۸۰ ☐ ۷۰ ☒ ۶۰		اعتبار کسب شده:

حداقل امتیاز لازم: ۶۰

B: ارزیابی مشتریان قبلی، حسن سابقه و تضمین کیفیت و خدمات محصولات

پارامترهای ارزیابی	عالی امتیاز ۵	بسیار خوب امتیاز ۴	خوب امتیاز ۳	مورد تأیید نیست
کیفیت گالای مورد نظر مندرج در اسناد فنی ارائه شده		*		
خدمات و پشتیبانی			*	
انجام تعهدات (کارانه)			*	

امتیاز ۶۷

$$(10 \div 15) \times 100 = 66.67$$

C: ارزیابی تجربی

سال تاسیس:

امتیاز	سابقه	
۱۰۰	بیش از ۱۰ سال سابقه	تولید کننده / سازنده کالا
۹۰	۵ سال تا ۱۰ سال سابقه	
۸۰ *	با کمتر از ۵ سال سابقه	
۸۰	بیش از ۱۰ سال سابقه	تأمین کننده کالا
۷۰	۵ سال تا ۱۰ سال سابقه	
۶۰ *	با کمتر از ۵ سال سابقه	

اعتبار سازنده / تولید کنندگان کالا: ۸۰

امتیاز تأمین کننده کالا: ۶۰

اولویت معیارها:

۲	A
۱	B
۲	C

بر اساس ارزیابی مدارک فوق شرکت مذکور مورد تأیید می باشد ☐

به دلیل عدم ارائه مدارک ذیل، شرکت مذکور مورد تأیید نمی باشد ☐

۱- عدم ارائه مدارک مالی ☐

۲- عدم ارائه مدارک حسن سابقه و .. ☐

۳- عدم ارائه مدارک تجربه و سوابق مربوط ☐

فرمول: $100 \times (A + C) + 10 \times B$

امتیاز سازنده / تولید کننده کالا: $100 \times 2 + 10 \times 1 = 210$

امتیاز تأمین کننده کالا: $100 \times 2 + 10 \times 2 = 220$



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازنده (سهامی عام)

شرکت / فروشگاه محترم مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : RNP-0305330-MD

لطفاً به منظور انجام ارزیابی کیفی آن شرکت / فروشگاه ، طبق جداول و محاسبات پیوست مدارک و مستندات ذیل را ارائه فرمایید:

۱- جهت ارزیابی توان مالی

الف : مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی حداقل یکی از موارد ذیل:

۱-الف : مالیات متوسط سالانه پرداخت شده (برگ تشخیص/ قطعی مالیات عملکرد ۱۰ ساله اخیر).

۲-الف : فروش یکسال گذشته (لیست خریداران شامل نام خریدار ، شرح کالا، مبلغ کالا) مستند به قراردادهای و اسناد فروش با صورت های مالی تأیید شده.

۳-الف : مالیات متوسط سالانه مستند به اسناد مالیات های قطعی و علی الحساب پرداخت شده .

۴-الف : حداکثر تائیدیه کتبی اعتبار از طرف بانکها.

۵-الف : دارائیهای ثابت.

۶-الف متوسط بیمه سالانه (برای قراردادهای پیمانکاری).

امتیاز	فرمول
۱۰۰	$1/2 \times ES \leq RI$
۹۰	$ES \leq RI < 1/2 \times ES$
۸۰	$./8 \times ES \leq RI < ES$
۷۰	$./6 \times ES \leq RI < ./8 \times ES$
۶۰	$RI < ./6 \times ES$

۲- جهت ارزیابی حسن سابقه / مشتریان قبلی / تضمین کیفیت و تضمین خدمات محصولات مدارک ذیل مورد نیاز است :

الف : کیفیت کالای مورد نظر (ارائه مدارکی مبنی بر فروش کالای مورد نظر به خریداران/ ارائه مدارکی مبنی بر تطابق مشخصات فنی ارائه شده از سوی فروشنده با کالای مورد نظر)

ب : ارائه استانداردها و گواهی تضمین کیفیت ساخت کالای مورد نظر فروخته شده (در صورت موجود بودن)

ج : ارائه مدارک مربوطه در خصوص دارا بودن نمایندگی

د : ارائه تائیدیه کالای فروخته شده

۳- جهت ارزیابی تجربی مدارک ذیل مورد نیاز است :

الف: ارائه اساسنامه شرکت یا پروانه کسب

ب : ارائه شماره اقتصادی / کد ملی



آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره RNP-0305330-MD

تحت عنوان خرید عایق بتویی (بلنکت)

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در نظر دارد تامین موضوع صدرا اشاره را از طریق مناقصه عمومی طبق اسناد مناقصه به تامین کننده، سازنده واجد شرایط واگذار نماید. شرکتهای متقاضی می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و شرایط شرکت در مناقصه به سایت WWW.IKORC.IR مراجعه نمایند.

۱- موضوع مناقصه :

الف) شرح مختصر:

شماره مناقصه	شرح مختصر کالا	مقدار	مبلغ برآورد (ریال)	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)	ردیف
RNP-0305330-MD	خرید عایق بتویی (بلنکت)	7.000M ²	۲۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۶۷۳.۰۰۰.۰۰۰	۱

ب) تضمین مورد قبول شامل : ضمانتنامه بانکی / واریز وجه نقد / چک بین بانکی / چک تضمینی

ج) مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادهای بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

۲) کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط میتوانند مطابق تاریخ های ذیل جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی به آدرس اینترنتی فوق الذکر مراجعه نمایند و پس از دریافت اسناد و مطالعه آن ، مستندات ارزیابی کیفی را در قالب لوح فشرده در مهلت مقرر به آدرس ذیل ارسال نمایند . بدیهی است پیشنهاد هایی که با شرایط مندرج در فراخوان اختلاف داشته و ارسال مدارک مناقصه از سوی متقاضیان بعد از مهلت مقرر قابل پذیرش نمی باشد. پس از ارزیابی کیفی از متقاضیان تأیید شده جهت ادامه فرآیند مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

۳) مهلت دریافت اسناد :

۳-۱- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

۳-۲- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴ / ۰۱/۲۵

۴) نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اراک، کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد- دو راهی شازند- شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند - اداره تدارکات کالا- اتاق ۱۱۸

تلفن تماس: ۰۸۶۳۳۴۹۲۹۰۹-۸۴۰

فکس: ۰۸۶-۳۳۴۹۱۵۰۷ یا ۰۸۶-۳۴۱۶۶۰۱۳

ایمیل ادرس: procurement@ikorc.ir

روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

TABLE 1 Physical Requirements

Properties	Type I	Type II	Type III	Type IV ^A
Maximum use temperature °F (°C) (see 6.2.1) (Excluding metal-mesh all facings and metal tie-wires/stitching)	850 (454)	1200 (649)	1200 (649)	1200 (649)
Apparent Thermal Conductivity ^B (Excluding all facings and metal tie-wires/stitching) max Btu, in./h ft ² °F (W/m K)				
Mean Temperature, °F (°C)				
25 (–4)	0.21 (0.030)	0.21 (0.030)	0.23 (0.033)	0.23 (0.033)
75 (24)	0.25 (0.036)	0.25 (0.036)	0.24 (0.035)	0.24 (0.035)
100 (38)	0.27 (0.039)	0.27 (0.039)	0.26 (0.038)	0.26 (0.038)
200 (93)	0.34 (0.049)	0.34 (0.049)	0.31 (0.045)	0.31 (0.045)
300 (149)	0.43 (0.062)	0.42 (0.060)	0.37 (0.053)	0.37 (0.053)
400 (204)	0.55 (0.079)	0.53 (0.076)	0.44 (0.063)	0.44 (0.063)
500 (260)	0.70 (0.101)	0.64 (0.092)	0.52 (0.075)	0.52 (0.075)
600 (316)		0.75 (0.108)	0.60 (0.087)	0.60 (0.087)
700 (371)		0.86 (0.124)	0.70 (0.101)	0.70 (0.101)
Linear Shrinkage, max % at maximum use temperature	4.0	4.0	4.0	4.0
Water Vapor Sorption, ^C max % by weight	5.0	5.0	1.25	1.25
Surface Burning Characteristics				
Maximum-flame spread index	25	25	25	25
Maximum smoke developed index	50	50	50	50
Density maximum, ^D lb/ft ³ (kg/m ³)	10 (160)	12 (192)	8 (128)	8 (128)

^A Type IV is for the Industrial Type, non-metal-mesh covered blankets only.

^B Values for apparent thermal conductivity are for insulation and do not include mesh and wire through insulation thickness. Therefore, Practice C680 or other heat loss analysis using these data are not possible without accounting for heat losses through attaching media.

^C Some water sorption characteristics will change after the product is subjected to elevated temperatures within normal service conditions.

^D The maximum density specified is for the weight design purpose only and includes weight for the facings. Additional density requirements including the density for the blanket without facing(s) are permitted to be specified by agreement between the purchaser and the manufacturer or seller.

C665 Specification for Mineral-Fiber Blanket Thermal Insulation for Light Frame Construction and Manufactured Housing

C680 Practice for Estimate of the Heat Gain or Loss and the Surface Temperatures of Insulated Flat, Cylindrical, and Spherical Systems by Use of Computer Programs

C795 Specification for Thermal Insulation for Use in Contact with Austenitic Stainless Steel

C921 Practice for Determining the Properties of Jacketing Materials for Thermal Insulation (Withdrawn 2021)³

C1045 Practice for Calculating Thermal Transmission Properties Under Steady-State Conditions

C1058 Practice for Selecting Temperatures for Evaluating and Reporting Thermal Properties of Thermal Insulation

C1104/C1104M Test Method for Determining the Water Vapor Sorption of Unfaced Mineral Fiber Insulation

C1114 Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Thin-Heater Apparatus

C1136 Specification for Flexible, Low Permeance Vapor Retarders for Thermal Insulation

C1304 Test Method for Assessing the Odor Emission of Thermal Insulation Materials

C1335 Test Method for Measuring Non-Fibrous Content of Man-Made Rock and Slag Mineral Fiber Insulation

C1338 Test Method for Determining Fungi Resistance of Insulation Materials and Facings

C1617 Practice for Quantitative Accelerated Laboratory Evaluation of Extraction Solutions Containing Ions Leached from Thermal Insulation on Aqueous Corrosion of Metals

E84 Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials

E136 Test Method for Assessing Combustibility of Materials Using a Vertical Tube Furnace at 750°C

2.2 Other Document:

CAN/ULC-S102 Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials and Assemblies⁴

3. Terminology

3.1 Terminology **C168** shall be the terms used in this specification.

3.2 Definitions of Terms Specific to This Standard:

3.2.1 *mean temperature*—the sum of the cold surface temperature and the hot surface temperature divided by two.

3.2.2 *metal-mesh covered blanket*—mineral fiber thermal insulation held together by metal-mesh facings on one or both sides with heat-resistant metal ties attached through the blanket from one face to the other.

3.2.3 *metal-mesh covered blanket-type pipe*—mineral fiber thermal insulation sized to fit around a large Nominal Pipe Size

³ The last approved version of this historical standard is referenced on www.astm.org.

⁴ Available from Underwriters Laboratories (UL), 2600 N.W. Lake Rd., Camas, WA 98607-8542, <http://www.ul.com>.

دلیل رد در صورت عدم تأیید :

با سلام و احترام

خرید عایق پتویی پشم سنگ باید مطابق با استاندارد و دستورالعمل ASTM-C592 (Standard specification for mineral fiber blanket insulation) صورت گیرد و مقدار ضریب هدایت حرارتی محصول در دماهای کاری مختلف با توجه به مقدار چگالی و ماکزیمم دمای کارکرد باید مطابق با جدول شماره يك استاندارد مذکور (فایل پیوست) باشد (در دمای ۳۷۱ درجه سانتیگراد ماکزیمم مقدار ضریب هدایت حرارتی عایق باید در حدود 0.101 W/(m.K) باشد.) و جهت بررسی عملکرد عایق بایستی گواهی مقادیر ضریب هدایت حرارتی مطابق با استاندارد مذکور در دماهای کاری مختلف، مقدار چگالی عایق و ماکزیمم دمای کارکرد از آزمایشگاه معتبر به شرکت ارائه گردد.

پروژه / خرید	رمز سازمانی	شماره انبار STORE NO		رمز مدیریت	رمز عملکرد	نوع سند	تاریخ :	۱۴۰۳/۱۱/۸
REQUEST	ADMIN	اصلی	فرعی	MG . CODE	DESIGNATION	MT	شماره :	۳۲۶۲
RNP-				۰۹۷		۲۶		

نشانه تقاضا	اجازه خرج	رمز فوریت	تاریخ نیاز به کالا		شماره حساب		ACCOUNT NO
INDENT SYMBOL	WORK RLS	URG. CODE	REQUIRED DATE		۰۹۷۰۵۱۰۸۲۰۰۱۰۲۲۰۲۱۲۳۷۰۶		

مقدار	شرح کالا	DESCRIPTION	واحد کالا	شماره طبقه بندی کالا	شماره قلم
REQ. QTY			UNIT	MESC NO	ITEM NO
۷،۰۰۰	عایق پتویی (بلنکت) دو طرف توری در ابعاد ۶۰*۲۳۰ سانتی متر		مترمربع		۱
۰	ضخامت ۷۰ میلیمتر دانسیته ۱۲۰				
۰	ابعاد چشمه توری ۱ اینچ و ضخامت مقبول ۰،۷ میلیمتر				
۰	قبل از تأیید کالا حتماً یک نمونه از کالا ارسال گردد.				
۰	تأیید نهایی منوط به یکسان بودن نمونه ارسالی با کالای				
۰	اصلی می باشد.				
۰	جهت ۱۰ عدد راکتور واحد ۱۴ طبق نامه بازرسی ۵۴۵۳۰				
۰					
۰					
۰					